



HR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSC. ESTADUAL: ISENTO

CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS



Manaus, 06 de outubro de 2015.

AO

INSTITUTO FEDERAL DO AMZONAS - IFAM

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PRODIN

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN

A/C – Coord. Obras Ana Dias

OBJETO: Construção do Campus IFAM-Itacoatiara/AM.

Contrato: Nº 016/2015-IFAM


RESPOSTA AO OFÍCIO Nº068/DINFRA/PRODIN/IFAM/2015 – 11/09/2015

Prezado,

A HR Engenharia Ltda (Contratada), inscrita no CNPJ Nº 08.855.123/0001-16, com sede a Rua 15 quadra 20 nº 49 – bairro Lírio do Vale 2, na cidade de Manaus/AM, tendo como seu representante legal o Sr. Jailton Ferreira de Melo, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o número 11312-D.

Vem através de este esclarecer sobre o Relatório Técnico de Ensaio Tecnológico, em relação às inconsistências descritas no relatório anexo ao Ofício Nº068/DINFRA/PRODIN/IFAM/2015. Conforme os Relatórios apresentados pela HR Engenharia em todo o processo construtivo da obra, obtivemos uma média 26,5 MPa, tal fato ocorrido, deve-se talvez a mudança de jazida do agregado graúdo (seixo), no período da coleta, e ou, na própria moldagem dos corpos de prova, devemos também levar em consideração o transporte da obra (Itacoatiara) até ao laboratório (Manaus), e pela média obtida citada acima, concluímos que essas sejam as possíveis razões desta inconsistência.

Atenciosamente,


HR ENGENHARIA LTDA
Eng^o Civil Jailton F. Melo
Diretor Técnico
CREA 11312-D/AM

PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PRODIN
INSTITUTO FEDERAL DO AMZONAS
PROTOCOLO
06.10.15
Recebido em: 15 n. 58
Horário: Karyne B.

Razão Social: HR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.855.123/0001-16 INSC. EST. ISENTO

Rua 15 Qd. 20 nº 49 – Lírio do Vale II CEP. 69038-286

Fone/Fax: (92) 3656-0839