



OFÍCIO Nº 018/DINFRA/PRODIN/IFAM/2016

Manaus, 11 de março de 2016.

À TGC

Av. Rio Negro, 35-A – Santo Agostinho.

Manaus/AM - 69036-720

Prezados senhores,

Tendo em vista o Contrato n.º 02/2009, processo n.º 23000.076328/2009-49, estabelecido entre o IFAM e a Construtora TGC para a construção da pista de Skate do IFAM – Campus São Gabriel da Cachoeira, solicitamos a esta o prosseguimento e conclusão dos serviços de reparo/correção das patologias constatadas na obra em tela.

Tendo em vista os problemas na obra da pista de skate que incluem fissuras no piso, rachaduras e demais patologias no concreto e ainda quanto ao item 5.3 da planilha orçamentária que consta “Laje de concreto armado de 8 cm de espessura e tela de 4.2 mm/C29cm”.

Solicitamos pronunciamento quanto aos problemas apresentados bem como a solução das pendências que temos reiteradamente cobrado.

Atenciosamente,

Prof.ª Dr.ª Ana Maria Nias da Silva
Coord. de Obras e Serviços de Engenharia
Port. Nº 784-GR/IFAM, 05/08/2013

Visto:

Prof. MSc. Jaime Cavalcante Alves
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional IFAM
Portaria nº 2.901-GR/IFAM, de 5/11/2015

Recebido em
12/03/16
Hendro Norment



Vista do Piso da pista de Skate com indícios de infiltrações e fissuras ao longo de todo pavimento



Vista do Elemento Arquitetônico com uma grande trinca, comprometendo sua utilização