

## COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #10082

### Falta de água

07/10/2014 07:53 - Rubio Thalles Andrade de Moura

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 07/10/2014
<b>Prioridade:</b> Imediata	<b>Data prevista:</b> 08/10/2014
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Problema Identificado:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Descrição</b>	
<p>Cara Diretora,</p> <p>Venho encarecidamente solicitar de V.Sa. os bons préstimos no sentido de solucionar uma grave aresta neste departamento, ou seja, as faltas de água constantes nos alojamentos e nos banheiros do bloco pedagógico, tal fato prejudica a higiene da comunidade acadêmica e de visitantes.</p> <p>Desde de já agradecemos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Rúbio Thalles</p>	

### Histórico

#### #1 - 07/10/2014 11:51 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DDE para CGAF
- Data prevista ajustado para 08/10/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro

Versa o presente verificar junto ao CSA esta situação, pois constantemente temos recebido reclamação por falta de água.

#### #2 - 07/10/2014 16:47 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA,

Para providências.

#### #3 - 09/10/2014 11:32 - Anônimo

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

No que tange a falta de água, houve uma sobrecarga nas bombas e sistema de abastecimento devido ao período de desova feita no Setor de Piscicultura, onde pelo grande uso de água branca acaba por baixar muito o nível de água nos poços e sistema.

Houve também a queima do motor de sucção que fornece a água para os banheiros dos alunos e bloco pedagógico, já solucionado;

o monitoramento constante está sendo feito pela própria Coordenação, mesmo não tendo a disposição o serviço qualificado para tal

(bombeiro hidráulico). O abastecimento de água não equivale no simples ato de ligar e desligar os motores e bombas submersas, e, sim

fazer todo um monitoramento de nível de água e rastreamento de desperdícios de fluxos de água, ocasionado nos diversos setores e residências do Campus.

No momento não há nenhuma incidência de falta de água.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC