

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #10131

Extintor(Refeitório)

08/10/2014 16:37 - Katia Silva Machado

Situação: Concluída	Início: 08/10/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 10/10/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:
Descrição	
<p>Versa o presente solicitar de V.Sa, verificar junto ao CSA se no refeitório e próximo ao local do gás, no refeitório, tem extintor de incêndio. Caso negativo, recomendamos que seja colocado extintor de incêndio, a fim de manter o local em segurança.</p> <p>i</p>	

Histórico

#1 - 08/10/2014 18:04 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO

- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA,

Para fins de verificação do solicitado. Caso negativo, providenciar a instalação dos equipamentos.

#2 - 09/10/2014 15:35 - Anônimo

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Boa tarde !!

Há 2 (dois) extintores instalados no Refeitório, um logo na entrada e um outro dentro da área da cozinha, bem próximo

ao depósito de botijas de gás.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC

□