

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #10525

Instalação do dijuntor de ar-condicionado

28/10/2014 15:08 - Leticia Alves da Silva

Situação: Concluída	Início: 28/10/2014
Prioridade: Urgente	Data prevista: 30/10/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
<p>Boa tarde,</p> <p>Venho através deste, solicitar em caráter de urgência, a devida instalação dos fios elétricos dos dijuntores de um dos condicionadores de ar que se encontra com a fiação exposta. O que a curto prazo pode acarretar acidentes futuros.</p> <p>Att.,</p> <p>Profa. Letícia Alves da Silva-IFAM/C.S.G.C</p>	

Histórico

#1 - 30/10/2014 10:25 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Tipo alterado de Análise SWOT para Atendimento
- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para Katia Silva Machado
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Executor ajustado para IFAM

Encaminhamos para verificar a possibilidade de atendimento, dentro das possibilidades.

Agradecemos.

att. Rúbio

#2 - 30/10/2014 11:15 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista ajustado para 30/10/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro

Para contactar com CSA para providencias imediata,

#3 - 30/10/2014 14:33 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA,

Para fins de atendimento ao solicitado acima.

#4 - 30/10/2014 14:37 - Anônimo

- *Prioridade alterado de Emergencial para Urgente*

Demanda já repassada e em andamento.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC

#5 - 31/10/2014 11:29 - Anônimo

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Demanda já concluída, foi colocado um novo dijuntor.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC