

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #11530
Providências referente ao Laudo da Engenharia de Segurança do Trabalho

08/01/2015 11:23 - Katia Silva Machado

Situação: Concluída	Início: 08/01/2015
Prioridade: Alta	Data prevista: 20/01/2015
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:

Descrição

Versa o presente solicitar providências no sentido de:

1.CSA/Eletricista

Trocar as lâmpadas do anexo da biblioteca que encontram-se queimadas. Segundo os laudos são diversas, tornando o ambiente muito escuro.

Providenciar a arrumação dos cabos e fios desorganizados e com excesso de adaptadores na sala de TI;

RECOMENDAR QUE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS UTILIZEM NAS EXECUÇÕES DAS TAREFAS, OS EQUIPAMENTOS DE EPI, COMO LUVAS, BOTAS, AVENTAIS, OCULOS, ETC...

Recomendamos leitura da NR- 06(Equipamentos de Proteção individual)

2. Empresa ALEX(Fiscal de contrato)

1. Proceder com a limpeza e manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionados, inclusive salas de aulas.

Aproveitamos para solicitar a presença do proprietário da empresa contratada para executar os serviços de vazamento de água na parte externa do prédio pedagógico, bem como mau funcionamento do ar condicionado do gabinete.

3.CSA

Proceder com colocação de óleo de lubrificação nas portas que estiverem necessitando, pois muitas estão rangendo ao proceder com abertura e fechamento das mesmas.

RETIRADA DA GOTEIRA DA SALA DO CGAE;

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA COEX, A FIM DE PODERMOS INCIAR O ANO LETIVO COM A EXECUÇÃO JÁ EFETIVADA

4. Com relação a serviços diversos foi recomendado:

“ ORIENTAR O ALMOXARIFADO A NAO ARMAZENAR COMBUSTÍVEL NAQUELE AMBIENTE DE TRABALHO, POIS FOI CONSTATADO QUE EXISTE UM TAMBOR DE 200 LITROS COM MATERIAL INFLAMAVEL. RECOMENDA-SE QUE OS PRODUTOS PRESENTES NO ALMOXARIFADO SEJAM ARMAZENADOS EM ÁREAS ISOLADAS DO RESTANTE DA INSTALAÇÃO.

“Para tanto, recomendamos que o CSA,” construa no deposito destinado ao material da JACKS(AO LADO DO ALMOX) um depósito auxiliar destinado a armazenamento de produtos inflamáveis com uma distancia de no mínimo de segurança de 3 metros de outros locais.

Histórico

#1 - 09/01/2015 09:10 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA/ Setor de Almojarifado,

Para providências, no sentido de atendimento quanto ao solicitado acima.

#2 - 09/01/2015 16:38 - Anônimo

- Situação alterado de Feedback para Concluída
- Prioridade alterado de Urgente para Alta
- % Terminado alterado de 30 para 100

No que versa as demandas quanto aos pontos:

1. CSA/ Eletricista_ A troca das lâmpadas, arrumação dos cabos e fios do STI; assim como outras situações pendentes de tomadas, luminárias já foram repassados ao

eletricista que está executando aos poucos e na ordem de prioridades.

- Utilização de EPI's_ A Norma Regulamentadora já é conhecida, porém como há a falta da maioria dos equipamentos previstos pelo fornecimento da empresa terceirizada,

e, para não haver uma descaracterização no iniforne, em sua maioria os EPI's não estão sendo utilizados. Somente os prestadores dos serviços de pedreiro e servente de

obras é que estão utilizando. A cobrança será feita junto a empresa Jaks quanto o fornecimento.

2. Empresa ALEX (Fiscal de contrato)_ As manutenções já estão sendo feitas (começaram hoje 09.01.15) e a lista das salas e setores que necessitam de manutenção já foi

repassado ao responsável da empresa. O serviço de drenagem do vazamento de água dos condicionadores de ar já está sendo executado pela prestadora.

3. CSA _ Será colocado óleo para lubrificação das dobradiças das portas e verificação de goteiras das salas e setores; Quanto a COEX o serviço será realizado

gradativamente, mas provavelmente não há tempo do início das aulas, já que o serviço de adaptação do setor na CGPEX consiste praticamente em uma reforma geral

com abertura de novas entradas, piso, acabamento, cabeamento e colocação de tomadas e ajustes diversos.

4. Serviços diversos_ Quanto ao armazenamento de combustível no setor de ALMOX, apesar de haver carotes, inclusive um carote de 200 L (preto); Os carotes são utilizados

para abastecimentos de motores de popa em viagens de extensão do Campus feitas com os motores de popa existentes, que, geralmenete

demandam grande quantidade

de combustível por viagem, e ficam somente guardados no AlmoX. O que existe de armazenamento de combustível são geralmente a gasolina que é utilizada nas roçadeiras

para manutenção da área externa (50 L por Mês) e o óleo diesel utilizado nos geradores de energia quando necessário em caso de racionamentos elétricos. No mais, os

carotes ficam somente guardados no setor.

O depósito para armazenamento de materiais inflamáveis será revisto e construído de acordo com as prioridades, em um outro local, já que o depósito (ferro velho), não

tem capacidade de espaço para tal.

No mais estaremos averiguando e continuando as manutenções prediais no decorrer do ano, e em caso de aquisição de material estaremos informando via este canal,

e ou através de nossos prepostos (das empresas).

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC