

CGAE - Atendimento #22048

Falta de água

19/04/2016 09:43 - Petronilda Lima

Situação: Concluída	Início: 19/04/2016
Prioridade: Urgente	Data prevista: 25/04/2016
Encaminhado para: MÁRCIO MOTA	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
<p>Bom dia senhor coordenador da CGAE, Márcio Mota.</p> <p>Estamos documentando o problema de falta d'água que ocorre neste setor desde a semana passada causando grandes transtornos na produção de alimentos e higienização. Para tomada de providência imediata informamos verbalmente. Sábado os profissionais vieram consertar a bomba porém o problema continua nesta semana que iniciou ontem, novamente informamos verbalmente para a tomada de providências.</p> <p>Respeitosamente,</p> <p>Petronilda Matos de Lima</p> <p>Chefe de setor-SAN</p>	

Histórico

#1 - 19/04/2016 10:53 - MÁRCIO MOTA

- Arquivo Imagem1.jpg adicionado
- Setor/Serviço alterado de CGAE para DDE
- Encaminhado para alterado de MÁRCIO MOTA para Abner Marcio Oliveira T. C.

Caro DDE

Venho por meio deste ressaltar a deficiência desse setor devido a constantes faltas de água para a produção de refeições e mais ainda para a limpeza do ambiente e utensílios do refeitório.

Em conversa informal com o terceirizado Santarém, ressaltou que acima do refeitório há três caixas d'água de 500lts cada uma totalizando 1500 ltrs. Isso nos remete que talvez não deveria faltar água no setor momentos depois de cessar a água que vem da bomba.

É necessário uma análise mais detalhada de se porventura a água que vem da bomba está de fato subindo para as 03 caixas do refeitório. Precisa-se saber se estão higienizadas, porque as torneiras apresentam entupimentos, ou mesmo com de ar preso na tubulação.

Encaminho em anexo um modelo pensado para que possamos armazenar mais água dando mais segurança para os imprevistos com falta de energia e problemas na bomba d'água.

Att

Márcio Mota

CGAE

#2 - 19/04/2016 11:23 - Abner Marcio Oliveira T. C.

- Setor/Serviço alterado de DDE para CGAE
- Encaminhado para alterado de Abner Marcio Oliveira T. C. para MÁRCIO MOTA

MÁRCIO MOTA escreveu:

Caro DDE Venho por meio deste ressaltar a deficiência desse setor devido a constantes faltas de água para a produção de refeições e mais ainda para a limpeza do ambiente e utensílios do refeitório. Em conversa informal com o terceirizado Santarém, ressaltou que acima do refeitório há três caixas d'água de 500lts cada uma totalizando 1500 ltrs. Isso nos remete que talvez não deveria faltar água no setor momentos depois de cessar a água que vem da bomba. É necessário uma análise mais detalhada de se porventura a água que vem da bomba está de fato subindo para as 03 caixas do refeitório. Precisa-se saber se estão higienizadas, porque as torneiras apresentam entupimentos, ou mesmo com de ar preso na tubulação. Encaminho em anexo um modelo pensado para que possamos armazenar mais água dando mais segurança para os imprevistos com falta de energia e problemas na bomba d'água. Att Márcio Mota CGAE

Prezado coordenador,

a necessidade já informada presencialmente pela manhã, foi encaminhada com urgência para a DAP, o qual de imediato se prontificou a verificar o acontecimento e as necessidades. Mas para cumprimento da formalização e pela importante participação da coordenação na apresentação de possíveis medidas para solução, cumpro a inicial enviando a DAP.

Att,

Abner Cicarini

#3 - 19/04/2016 11:33 - Abner Marcio Oliveira T. C.

- Setor/Serviço alterado de CGAE para DAP
- Encaminhado para alterado de MÁRCIO MOTA para Katia Silva Machado

Prezada diretora,

devido a necessidade já informada presencialmente pela manhã, foi encaminhada com urgência um pedido, o qual de imediato V.Sra se prontificou a verificar o acontecimento e as necessidades. Sendo assim, encaminhamos essa demanda para cumprimento da formalização e também para apresentar as idéias elencadas pelo CGAE como colaboração nas possíveis medidas para solução.

Agradeço pelos préstimos realizados.

Att,

Abner Cicarini

#4 - 22/04/2016 10:18 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para DDE
- Data prevista ajustado para 25/04/2016
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Abner Marcio Oliveira T. C.
- % Terminado alterado de 0 para 50

Versa informar que o problema foi solucionado na quarta feira, mas estamos desde a semana retrasada buscando meios para solucionar esse problema, visto que não é tao facil como parece.

Solicitamos, portanto compreensão dos setores envolvidos com o consumo imediato de água e aproveitamos para solicitar também apoio quanto a economia no uso da mesma, visto que constatemente temos trocado torneiras de banheiros danificadas, ficando a mesma jorrando água sem necessidade.

#5 - 23/04/2016 12:59 - Abner Marcio Oliveira T. C.

- *Setor/Serviço alterado de DDE para CGAE*

- *Encaminhado para alterado de Abner Marcio Oliveira T. C. para MÁRCIO MOTA*

Prezado coordenador,

encaminho a demanda para conhecimento.

Att,

Abner Cicarini

#6 - 29/08/2016 17:33 - Sandoval Garrido Silva

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Arquivos

Imagem1.jpg	252,666 KB	19/04/2016	MÁRCIO MOTA
-------------	------------	------------	-------------