

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #24662

Pedido de verificação de possível fossa entupida.

03/03/2017 20:21 - Sandoval Garrido Silva

| | |
|---|--|
| Situação: Concluída | Início: 03/03/2017 |
| Prioridade: Urgente | Data prevista: 12/07/2017 |
| Encaminhado para: | % Terminado: 100% |
| Categoria: | Tempo estimado: 0.00 hora |
| Ação: | |
| Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira; | Problema Identificado: Enchimento das caixas de gordura com águas pluviais |
| Informações Complementares: Substituição de tampas e ajustes nas áreas | Solução Adotada: Esgotamento do aterramento dos ralos e substituição das tampas |
| Descrição | |
| Senhor Coordenador Geral de Assistência ao Educando, Professor Márcio Mota. | |
| Comunico que uma caixa de gordura ao lado do alojamento dos alunos residentes encontra-se entupida, transbordando e causando mau cheiro nas áreas adjacentes. Solicitamos providências. | |
| Respeitosamente, | |
| Sandoval Garrido da Silva | |
| Coordenador de Residência | |

Histórico

#1 - 03/03/2017 21:08 - MÁRCIO MOTA

- Setor/Serviço alterado de CR para DDE

- Encaminhado para alterado de MÁRCIO MOTA para Diemerson de Souza Nascimento

Para vossa ciência e devidos encaminhamentos.

Att

CGAE

#2 - 03/03/2017 22:03 - Diemerson de Souza Nascimento

- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP

- Título alterado de Fossa entupida. para Pedido de verificação de possível fossa entupida.

- Encaminhado para alterado de Diemerson de Souza Nascimento para Katia Silva Machado

Sra. Diretora Kátia.

Encaminhado demanda para possibilidade de atendimento.

Prof. Diemerson - DDE

#3 - 06/03/2017 09:41 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 08/03/2017
- Situação alterado de Nova para Feedback
- % Terminado alterado de 0 para 30

Para verifica a situação do maconel e ver com SANTAREM APOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.

#4 - 06/03/2017 09:47 - Katia Silva Machado

- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

Para providencias.

#5 - 07/03/2017 08:13 - Anônimo

- Situação alterado de Feedback para Em andamento
- % Terminado alterado de 30 para 50

#6 - 07/03/2017 17:27 - Anônimo

- Setor/Serviço alterado de COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO para DAP
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- Encaminhado para alterado de Anônimo para Katia Silva Machado
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Informações Complementares ajustado para Será confeccionadas novas tampas e ajustes nas caixas de gordura no perímetro do alojamento dos alunos e Núcleo de Atendimento Multidisciplinar.
- Problema Identificado ajustado para Enchimento das caixas de gordura com águas pluviais, devido as tampas estarem abertas (quebradas) e rente ao nível do solo.
- Solução Adotada ajustado para Esgotamento e drenagem com bomba de sucção a gasolina.

#7 - 10/07/2017 10:10 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista alterado de 08/03/2017 para 12/07/2017
- Situação alterado de Concluída para Feedback
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro
- % Terminado alterado de 100 para 70

Verificar se as cxas de gordura foram confeccionadas. Aproveitamos para informar que o maconel ja encontra-se em condições de uso para serviços de desgoutamento de fossas. O procedimento deverá ser feito como no passado. Uma vez por mes deverá ser feito o desgoutamento.Deverá acompnhar esse serviço o bombeiro hidraulico.

#8 - 10/07/2017 11:36 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

Ao Coordenador da CSA,

Para conhecimento e manifestação.

#9 - 10/07/2017 12:27 - Anônimo

- *Situação alterado de Feedback para Concluída*

- *% Terminado alterado de 70 para 100*