

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #27088
Luzes da sala 3 CVT

13/03/2018 21:05 - João Renato Aguiar Soares Junior

Situação: Concluída	Início: 13/03/2018
Prioridade: Alta	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
	Tempo estimado: 0.00 hora
Problema Identificado: Era apenas o disjuntor da sala que estava desligado.	
Descrição	
Boa noite,	
Solicito através desta SGD averiguação do funcionamentos das lâmpadas da sala 3 do bloco do CVT.	
Cordialmente,	
João Renato Junior.	

Histórico

#1 - 14/03/2018 10:29 - Ruy Alberto Melgueiro

- Tipo alterado de Solicitação para Atendimento
- Setor/Serviço alterado de CGE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Ruy Alberto Melgueiro para Katia Silva Machado
- Prioridade alterado de Normal para Alta
- % Terminado alterado de 0 para 50

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para conhecimento e direcionamento junto a CSA, na possibilidade de atendimento no tocante a iluminação da sala 03 CVT.

Respeitosamente,

Ruy Alberto Melgueiro

DDE - Substituto.

#2 - 14/03/2018 14:07 - Anônimo

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

#3 - 14/03/2018 16:28 - Anônimo

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Problema Identificado ajustado para Era apenas o disjuntor da sala que estava desligado.