

# COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #28141

## INFORMAÇÃO REFERENTE A CLIMATIZAÇÃO DESTA CGRH

28/08/2018 15:39 - REGINALDO SOUSA

<b>Situação:</b> Cancelada	<b>Início:</b> 29/08/2018
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 29/08/2018
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Ação:</b>	
<b>Campus:</b> 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	<b>Problema Identificado:</b>
<b>Informações Complementares:</b>	<b>Solução Adotada:</b>

**Descrição**

Senhora diretora versa esse informar que nesta coordenação temos Tres (3) aparelhos de ar condicinado, sendo que são 2 Split e 1 de janela.No entanto o aparelho Split que fica no ambiente, onde esta o setor de SSRH e a coordenadação, encontra-se com defeito somente ventilando, sendo necessário o de janela para climatizar o ambiente.Como é de conhecimento, que em nossa região predomina o clima equatorial o ano inteiro, é essencial que os nossos serviço aconteça em ambiente arejado e bem climatizado.

E para deixar vossa senhoria ciente de que os aparelhos de ar condicionado que utilizamos são:

1 Split para o ambiente dos setores de cadastro,lotação e pagamento; e o setor de desenvolvimento de pessoas.

1 de janela no setor de SSRH e a coordenadação.

É o que temos a informar.

Respeitosamente

Reginaldo Sousa

CGRH

### Histórico

#### #1 - 28/08/2018 15:44 - REGINALDO SOUSA

- Setor/Serviço alterado de CGRH para DAP

#### #2 - 29/08/2018 08:33 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO

- Data prevista ajustado para 29/08/2018

- Situação alterado de Em andamento para Feedback

- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

- Início alterado de 28/08/2018 para 29/08/2018

- % Terminado alterado de 50 para 70

Versa solicitar verificar junto aos nossos terceirizados, com conhecimento nessa area, se o mesmo tem condições de averiguar esse split no CGRH.

#### #3 - 06/09/2018 08:59 - Anônimo

- Situação alterado de Feedback para Cancelada

- % Terminado alterado de 70 para 0