

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #9368

Problemas no Ar-condicionado da Biblioteca

26/08/2014 21:36 - Leonam Lima

Situação: Concluída	Início: 26/08/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 28/08/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
<p>Prezado Diretor,</p> <p>Informamos que hoje, dia 26/08, por volta das 20h, a mangueira que liga o condensador com compressor do principal ar-condicionado da biblioteca estourou e provavelmente o gás que estava comprimido escapou. Face ao exposto, solicito de V.Sa. que acione o DAP para providências referentes à manutenção ou substituição na máquina se for o caso.</p> <p>Att,</p> <p>Leonam Lima - CGE</p>	

Histórico

#1 - 27/08/2014 17:42 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para Katia Silva Machado
- % Terminado alterado de 0 para 50

Encaminhamos para apreciação e direcionamento no sentido de atender a demanda, dentro do possível.

Agradecemos.

Att. Rúbio

#2 - 27/08/2014 18:46 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista ajustado para 28/08/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro

Versa solicitar do CSA que entre em contato com a equipe do Sr. Alex, para providencias de conserto imediato.

#3 - 28/08/2014 08:02 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA,

Contactar a empresa do sr. Alex Afranio, para fins de conserto/manutenção do equipamento em questão.

#4 - 09/10/2014 17:27 - Anônimo

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Demanda atendida e concluída.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC